

## KYS:in Pysäköintitalon (rakennus 8) ja Sädeparkin (Rakennus 9) digitaalisten autolämmityskoteloiden käyttö

- Autolämmityspistorasian kansi on pidettävä aina lukittuna.
- Älä käytä sisätilanlämmittämiä ulkoalueiden autolämmityspistorasioissa.
- Autojen lämmittäminen muista kuin autolämmitystolppien pistorasioista on kielletty.
- Mikäli lataushybridiauto on varustettu moottorinlämmittimellä, joka saa käyttöenergiansa latauksen kanssa yhteisestä sukopistotulpasta ja on varustettu virransäätölaitteistolla, saa ao. sukopistotulppaa käyttää moottorin esilämmittämiseen/lataukseen autolämmityspistorasiasta.
- Ota huomioon, että vikavirtasuojan laukeaminen voi olla naapurin laitteen aiheuttama ja toisaalta oman autosi viallinen lämmityslaite saattaa aiheuttaa naapurin pistorasian virrattomuuden.
- Pistorasiat ovat käytettävissä talviaikana (lokakuun lopusta maaliskuun loppuun), jolloin myöskään kellojen säätöä kesä/talviajan välillä ei tarvitse erikseen teettää. Pistorasioiden tarkastus ja vikavirtasuojien koestus tehdään kaksi kertaa vuodessa, käyttöönoton ja käytöstä poiston yhteydessä.
- Lisäksi suosittelemme testaamaan vikavirtasuojan toiminta koestuspainikkeella pari kertaa lämmityskaudella.
- Testaa vikavirtasuojan toiminta koestuspainikkeella pari kertaa vuodessa. Vikavirtasuoja on yhteinen molemmille pistorasioille, alla olevassa kuvassa ympyröity alue:



Käyttö on yksinkertaista: Aseta LÄHTÖAIKASI nuolipainikkeilla:

Lämmitys kytkeytyy päälle **kaksi** tuntia ennen asettelemaasi lähtöaikaa.

Lämmityskotelon kannessa on yksityiskohtaiset ohjeet kellonajan ja lähtöajan asetuksille sekä häiriötilanteita varten.

## Dokumentin tiedot

<b>Dokumentin nimi</b>	KYSin Pysäköintitalon (rakennus 8) ja Sädeparkin (Rakennus 9) digitaalisten autolämmityskoteloiden käyttö
<b>Vastuukäyttäjä</b>	Sirviö, Ville
<b>Tunnisteet</b>	Hallintopalvelut, Strategia- ja konsernipalvelut, Kiinteistöhallinto
<b>Kuvaus</b>	Ohjeessa neuvotaan, kuinka KYS:in alueella sijaitsevilla pysäköintitaloissa olevia autolämmityskoteloita käytetään. D360, OHJE-2013-03457, versio 5, hyväksyjä Petri Pyy

## Versio 1

		Suomi
<b>Nimi</b>	KYSin Pysäköintitalon (rakennus 8) ja Sädeparkin (Rakennus 9) digitaalisten autolämmityskoteloiden käyttö	
<b>Yksilöllinen tunniste</b>	WEB-616-964-fi	
<b>Laatija</b>	Sirviö Ville	
<b>Hyväksytty</b>	17.7.2023 10:36 Horttanainen, Juha-Matti	
<b>Muutosloki</b>	2.3.2023 15:36 Saukko, Laura: Ohje lisätty. 17.7.2023 10:36 Horttanainen, Juha-Matti: Dokumentti on hyväksytty	
<b>Tarkastuskierros ohi</b>		
<b>Tarkastajien yhteenveto</b>		