

## KYS:n rakennusten 4-6 välissä olevien pysäköintialueiden autolämmityskoteloiden käyttö

- Autolämmityspistorasian kansi on pidettävä aina lukittuna.
- Älä käytä sisätilanlämmittimiä ulkoalueiden autolämmityspistorasioissa.
- Autojen lämmittäminen muista kuin autolämmitystolppien pistorasioista on kielletty.
- Mikäli lataushybridiauto on varustettu moottorinlämmittimellä, joka saa käyttöenergiänsä latauksen kanssa yhteisestä sukopistotulpasta, ja on varustettu virransäätölaitteistolla, saa ao. sukopistotulppaa käyttää moottorin esilämmittämiseen/lataukseen autolämmityspistorasiasta.
- Pistorasiat ovat käytävissä talviaikana (lokakuun lopusta maaliskuun loppuun), jolloin myöskään kellojen säätöä kesä/talviajan välillä ei tarvitse erikseen teettää. Pistorasioiden tarkastus ja vikavirtasuojien koestus tehdään kaksi kertaa vuodessa, käyttöönoton ja käytöstä poiston yhteydessä.
- Lisäksi suosittelemme testaamaan vikavirtasuojan toiminta koestuspainikkeella pari kertaa lämmityskaudella.

### Vikavirtasuojakytkin (pienempi ympyrä)

Mikäli suoja on lauennut pois päältä, ota johto pois pistorasiasta ja laita vipu yläasentoon.

Laita lämmittimen johto takaisin pistorasiaan.

Jos vikavirtasuoja laukeaa uudelleen, tarkistuta autolämmittimesi korjaamalla.



### Kellokytkin (isompi ympyröity alue)

Kytkekellona käytetään kahden tunnin kytkentäjäksolla varustettua kelloa.

Ensimmäisellä kerralla asetetaan **lähtöhetkeen jäljellä oleva aika tunteina:**

Käännä kellokytkimen vipua (nuolen suuntaan) osoittamaan odotustunnit auton käynnistyshetkeen

Tämän jälkeen kello toimii vuorokausirytmillä; jos lähdet joka päivä samaan aikaan, kellon kerta-asetus riittää.

## Dokumentin tiedot

<b>Dokumentin nimi</b>	KYSin rakennusten 4-6 välissä olevien pysäköintialueiden autolämmityskoteloiden käyttö
<b>Vastuukäyttäjä</b>	Sirviö, Ville
<b>Tunnisteet</b>	Hallintopalvelut, Strategia- ja konsernipalvelut, Kiinteistöhallinto
<b>Kuvaus</b>	Ohjeessa neuvotaan, kuinka KYSin rakennusten 4-6 välissä olevia autolämmityskoteloita käytetään. D360, OHJE-2014-00112, versio 3, hyväksyjä Petri Pyy

## Versio 1

		Suomi
<b>Nimi</b>	KYSin rakennusten 4-6 välissä olevien pysäköintialueiden autolämmityskoteloiden käyttö	
<b>Yksilöllinen tunniste</b>	WEB-618-966-fi	
<b>Laatija</b>	Sirviö Ville	
<b>Hyväksytty</b>	17.7.2023 10:35 Horttanainen, Juha-Matti	
<b>Muutosloki</b>	17.7.2023 10:35 Horttanainen, Juha-Matti: Dokumentti on hyväksytty	
<b>Tarkastuskierros ohi</b>		
<b>Tarkastajien yhteenveto</b>		